

Anunt publicitate a continutului Autorizatiei de Construire

Nr. 12214/11.07.2024

Data afisarii: 11.07.2024

In temeiul prevederilor LEGII nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 7 alin. (23<sup>^</sup>1) Primaria Municipiului Curtea de Arges, in calitate de emitent al Autorizatiei de Construire nr. 36/05.07.2024, publica urmatoarele informatii referitoare la conditiile necesar a fi indeplinite de solicitanti:

In conformitate cu datele Documentatiei tehnice autorizate:

NUMAR AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DATA EMITERE	<b>36/05.07.2024</b>	
TITLUL/DESCRIEREA PROIECTULUI	EXTINDERE CONDUCTA SI INSTALATII RACORDARE GAZE NATURALE REDUSA PRESIUNE STR. 1 MAI, NR. 17A, RETEA EXCLUSIV SUBTERANA	
PROCENTUL DE OCUPARE AL TERENULUI P.O.T.	-	
COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUI C.U.T	-	
RETRAGERILE CONSTRUCTIILOR DE LA LIMITELE DE PROPRIETATE	- - - -	
SUPRAFETE CONSTRUCTIE	CONSTRUITA LA SOL	-
	CONSTRUITA PE FIECARE NIVEL	-
	CONSTRUITA DESFASURATA	-
REGIM DE INALTIME	<b>Rețele edilitare</b>	
NUMAR NIVELURI SUBTERANE/SUPRATERANE	<b>0</b>	
INALTIME LA CORNISA/MAXIMA	-	
AVIZUL AUTORITATII COMPETENTE IN DOMENIUL PROTEJARII MEDIULUI	<b>Clasarea notificarii 22112/24.10.2023</b>	
AVIZUL AUTORITATII COMPETENTE IN DOMENIUL PROTEJARII PATRIMONIULUI CULTURAL	<b>Aviz DJC nr. 54, nr. 367/27.05.2024</b>	

Intocmit,




Afisat,



PLAN DE SITUATIE

1:500



LEGENDA:

- G — conducta GN RP PE - existenta PE 100 DN 63 mm
- G — conducta GN RP PE - proiectata PE100SDR11DN63 mm L=10.0m
- G — racord GN RP PE100 SDR11 - proiectat
- PC - punct cuplare
- CT - capat terminal
- ☐ Mufa electrofuziune PE100SDR11DN63mm

Debit de perspectiva  
**Q = 30.00 Nm<sup>3</sup>/h**

JUDETUL ARGES  
 PRIMARIA MUNICIPIULUI  
 CURTEA DE ARGES  
**VIZAT SPRE NESCIMBARE**  
 Anexa la autorizatia de construire  
 Nr. 36 din 20.04.2023  
 Arhitect-șef.



NOTA:  
 - Probele de presiune cu aer vor fi executate corespunzator treptei de medie presiune, astfel:  
 \* proba de rezistență : p = 9 bar, t = 1h  
 \* proba de etanșitate : p = 6 bar, t = 1h  
 - Se vor respecta normele conform NTEPEE-2018.

**POPESCU SIMONA**  
 COMP. 2700222269410  
 INSTALATOR AUTORIZAT ANERE  
 PROIECTANT  
 ing. S. PASCU  
 AUT. ANRE PGD 209201318  
 VAL. 17.11.2025

**GRUPUL MONTAJELAE ION**  
 INSTALATOR AUTORIZAT ANERE  
 CNP: 160071103336  
 LEG. NR.: 209201845-EGS/Valab. 2025  
 LEG. NR.: 403202150-EGS/Valab. 2025

VERIFICATOR / EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
<b>PROIECTANT SI EXECUTANT</b>				
<b>S.C. SAM PROIECT GRUP SRL</b>				
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:500	Beneficiar: ENGIE ROMANIA S.A pentru CHINTOIAN FLORIN IOAN
PROIECTAT	ing. S. PASCU			Denumire proiect: Extindere conducta gaze naturale R.P. PE 100 SDR 11 DN 63mm L=10.0m in LOC. CURTEA DE ARGES pe STR.1MAI, NR. 17A, JUD ARGES
DESENAT	ing. S. PASCU		Data: 2023	Faza: DTAC
VERIFICAT	ing. aut. gr. PGD POPESCU ALINA			Titlu plansa PLAN DE SITUATIE
				Plansa nr. 2