



LEGENDA:
 -G_k Conducta distributie gaze naturale PR propusa, montata ingropat
 -f Bransament gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
 -v Limita incinta imobil C'raiova, str. Potelu, nr. 1021, jud. Dolj
 -z Imobil pentru care se executa bransamentul de gaze naturale

NOTA:
 1 Constructiul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea NTPPE-2018
 2 Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPPE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora
 - Proba de etansitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore
 3 Se monicaza rasuflatori in dreptul imbinarii sudate si la capatul tuburilor de protectie
 4 Operatiunea de perforare a conductei de distributie va fi efectuată numai de catre personalul DGSR.

1244
 [Signature]

Ing. RISTOCU MARIUS-GABRIEL
 INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
 Tip PGD
 Legitimatie nr. 211520251
 Perioada de valabilitate 20.12.2015 - 19.12.2020

EXECUTANT: S.C. PRIMASERV S.R.L.
 Inst. aut.: Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
 Autoriz. nr.: 512151142 / 2015 Tip EGD

Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
 INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
 Tip EGD
 Legitimatie nr. 512151142
 Perioada de valabilitate 20.12.2015 - 19.12.2020

...era se immin pentru respectarea NTPPE-2018