

Conducta distributie
P.R. PE100 SDR11 Dn125mm
existenta - montata ingropat in
carosabil balast

Alee acces

Extindere conducta distributie P.R.
proiectata PE 100 SDR11 Dn125mm
(Tronson A-B) L=34,00ml
montaj ingropat in carosabil balast

Teu egal PE100 SDR11
Dn125mm

nr. 8A

Teu redus PE100 SDR11
Dn125-90mm

PRM pr.
Regulator de presiune gaz Dn25-32
PM-PJ (25mbar) Q= 10m³/h

Brans. gaze nat. P.R. proiectat
PE100 SDR11 Dn32mm
L= 3,00ml



Capat terminal

Extindere conducta distributie P.R.
proiectata PE 100 SDR11 Dn90mm
(Tronson A-B) L=30,00ml
montaj ingropat in carosabil pantant



- Legenda:
- Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
 - Extindere conducta distributie gaze naturale PR proiectata, montata ingropat
 - Bransament gaze naturale PR proiectat, montat aerian
 - Post de reglare-masurare proiectat, amplasat in finda agrementata la limita de proprietate
 - Limita incinta imobil Craiova, Aleea 2 Bechet, nr. 31, Jud. Dolj
 - Imobil pentru care se executa extinderea de conducta gaze naturale

EXECUTANT: S.C. PRIMASERV S.R.L.
Inst. aut.: Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
Autoriz. nr.: 512151142 / 2015 Tip EGD



Conducatorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea NTPPE-2018

Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPPE-2018 pentru regimul de presiune, astfel:

- Prova de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
- Prova de etansitate la presiune de 6 bar, timp de 30 min.

Se va realiza un raport de verificare si se va prezenta la capatul tuburilor de protectie. Conducerea de distributie va fi executata numai de catre personalul DGSR.

Conducatorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPPE - 2018"

NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA
			Beneficiar: ENGIE ROMANIA S.A. pentru DIACONU LILIAN
			Amplasament: Craiova, Aleea 5 Ramuri, nr. 8A, jud. Dolj
			Titlu proiect: EXTINDERE REȚEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE
			Titlu planșă: DE SITUATIE
			Proiect nr. 1649
			Faza: D.T.A.C.
			Planșa nr. G 2